



ООО "РЖБ"
ИНН 7604297526 КПП 760401001 ОГРН 1167627051459
ОКПО 39180998 ОКВЭД 26.61
Юридический адрес: 150000, Ярославская обл,
Ярославль г, Свободы ул, дом № 2, офис 417
Фактический адрес: 152914, Ярославская обл,
Рыбинский р-н, Рыбинск г, Толбухина ул, дом № 19
Р/с 4070281077030006924 в банке КАЛУЖСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810100000000612 БИК 042908612
тел.: +7 (4852) 68-44-70, факс:
www.vgbk.ru

ПАСПОРТ НА ЖБИ

Документ о качестве № 322/1 выдан 05.12.2018

Наименование изделия	Свая
Марка изделия	С 30.15
ГОСТ, ТУ, проект	31-03-2015/КЖИ л.1
Количество изделий	4
№ партии	2851-1-150
Дата изготовления	10.05.16
Класс и марка бетона по прочности	B22.5 (M300) W12 F200
Нормируемая отпускная прочность бетона	100%
Требуемая отпускная прочность бетона	300 кг/см ²
Фактическая отпускная прочность бетона, кг/см ²	333 кг/см ²
Марка закладных деталей и выпусков арматуры	A I, AIII, BpI
Инженер ОТК	Савченко Г. В. расшифровка подписи



ООО "РЖБ"
ИНН 7604297526 КПП 760401001 ОГРН 1167627051459
ОКПО 39180998 ОКВЭД 26.61
Юридический адрес: 150000, Ярославская обл,
Ярославль г, Свободы ул, дом № 2, офис 417
Фактический адрес: 152914, Ярославская обл,
Рыбинский р-н, Рыбинск г, Толбухина ул, дом № 19
Р/с 4070281077030006924 в банке КАЛУЖСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810100000000612 БИК 042908612
тел.: +7 (4852) 68-44-70, факс:
www.vgbk.ru

ПАСПОРТ НА ЖБИ

Документ о качестве № 322/2 выдан 05.12.2018

Наименование изделия	Свая
Марка изделия	С 30.20-3 (L=3000)
ГОСТ, ТУ, проект	Серия 1.011.1-10.1
Количество изделий	25
№ партии	2851 982-991-1045
Дата изготовления	02.05.16
Класс и марка бетона по прочности	B22.5 (M300) W12 F200
Нормируемая отпускная прочность бетона	100%
Требуемая отпускная прочность бетона	300 кг/см ²
Фактическая отпускная прочность бетона, кг/см ²	335 - 338 - 350 кг/см ²
Марка закладных деталей и выпусков арматуры	A I, AIII
Инженер ОТК	Савченко Г. В. расшифровка подписи

